РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ34.В.02025

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0001463

Акционерное общество «ТИЗОЛ». Адрес: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59. ОГРН 1026601483886. Телефон: +7 (34342) 2-62-70, 2-62-11. E-mail: oom@tizol.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «ТИЗОЛ». Адрес: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59. ОГРН 1026601483886. Телефон: +7 (34342) 2-62-70, 2-62-11. E-mail: oom@tizol.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Система «ЕТ ПРОФИЛЬ» для конструктивной огнезащиты металлоконструкций (по технологическому регламенту № ТР 48588528-МК-2016), состоящая из фольгированного материала базальтового огнезащитного рулонного МБОР-16Ф (ТУ 5769-003-48588528-00 с изм. 1, 2, 3, 4, 5) и огнезащитного состава «Плазас» (ТУ 5765-013-70794668-2006), обеспечивает огнезащитную эффективность в соответствии с Приложением № 0014158. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6900

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: ---- -- --- -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ, от 3.07.2016 г. № 301-ФЗ), статья 136, статья 150. ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с изменением № 1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № С-23/11-2016 от 10.11.2016 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 165/ОС-16 от 29.09.2016 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5769-003-48588528-00 с изм. 1, 2, 3, 4, 5, ТУ 5765-013-70794668-2006, технологический регламент № ТР 48588528-МК-2016

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.11.2016 по 15.11.2021

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Д.А. Тарунтаев (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — И.А. Поединцев (инициалы, фамилия)

КОПИЯ АО "ТИЗОЛ"

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ34.В.02025

(обязательная сертификация)

№ 0014158

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009	«Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»	Система «ЕТ ПРОФИЛЬ» для конструктивной огнезащиты металлоконструкций (по технологическому регламенту № ТР 48588528-МК-2016), в следующем составе: - грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - огнезащитный состав «Плазас» (ТУ 5765-013-70794668-2006), нанесенный с расходом не менее 2 кг/м^2 без учета потерь; - фольгированный материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-16Ф (ТУ 5769-003-48588528-00 с изм. 1, 2, 3, 4, 5) толщиной 16 мм; при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20 по ГОСТ 8239-89 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 3 (третью) группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры 500 °С на образце не менее 90 минут).

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Д.А. Тарунтаев (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — подпись — И.А. Поединцев (инициалы, фамилия)

КОПИЯ АО "ТИЗОЛ"

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru